

توسط: آزمایشگاه مترا ۱

نتایج آزمون رنگ روغنی مات آلکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان



نام فرآورده: رنگ روغنی مات آلکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان

شماره صدور: 140209-15659

رنگ روغنی مات آلکیدی حلال پایه جهت مصارف داخل ساختمان سفید

ویژگی متمایز محصول :

تاریخ صدور: 1402/09/13

شماره درخواست: ۱۲۲۶۲ مورخ 13/08/1402

نام تجاری: هاوبلوکس

دریافت نمونه: 1402/08/14 (کیفیت کوشان پارس)

نام واحد تولیدی: شرکت کامل رنگ شکیبا

تاریخ تولید: 1402/07/15

نوع استاندارد: اجباری

تاریخ نمونه برداری: 1402/08/13

سری ساخت: ۴۰۳۷۷۰

تاریخ پایان آزمون: 1402/08/27

تاریخ شروع آزمون: 1402/08/15

هزینه آزمون: 27730000 وصول شد

شماره فعلی پروانه کاربرد علامت استاندارد : 6662150954

سایر مشخصات:

استاندارد مرجع: براساس استاندارد ملی شماره 2225

مدیریت محترم مترا 6 (شیمیایی) (علی بزرگی مدیرعامل) ، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی شیمیایی - ویژگیهای ظاهری - بر طبق استاندارد(های) ملی مربوطه ارسال میگردد.

توضیحات	نتیجه	نوع نقص	واحد مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد فرعی	کد اصلی
قبول	۷۴.۹۷	عمده	درصد	حداقل ۶۵	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	درصد جامد وزنی پوشرنگ	۱	۱
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۱	-	وضع ظاهری پوشرنگ در قوطی	۲	۲
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۵۱	-	مقاومت در برابر رویه بستن	۳	۳
قبول	۲۵	عمده	میکرون	حداکثر ۲۵	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	نرمی ذرات رنگ	۴	۴
قبول	۱.۵	عمده	گرم بر سانتیمتر مکعب	حداکثر ۱/۵	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	وزن مخصوص	۵	۵
قبول	۱۰۷	عمده	کریس	۱۱۰ - ۸۰	فیزیکی شیمیایی	۸۳	-	گرانروی در ۲۵ درجه سلسیوس	۶	۶
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت کاربرد با قلم مو	۷	۷
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت کاربرد با رنگپاش	۸	۸
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۲۶	-	قابلیت کاربرد با غلطک	۹	۹
قبول	۱ ساعت و ۲۰ دقیقه	عمده	ساعت	حداکثر ۴	فیزیکی شیمیایی	۲۱	-	زمان خشک شدن سطحی	۱۰	۱۰

قبول	۱۲	عمده	ساعت	حداکثر ۱۶	فیزیکی شیمیایی	۲۶	-	زمان خشک شدن کامل	۱۱	۱۱
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۵۱	-	قابلیت پوشش مجدد	۱۲	۱۲
قبول	۸	عمده	مترمربع در لیتر	مطابق جدول شماره ۱ استاندارد ملی ۲۲۲۵	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	حداقل قدرت پوشش قشر تر پوشش	۱۳	۱۳
قبول	در زاویه ۶۰ = ۲.۵ در زاویه ۸۵ = ۷.۵	عمده	----	حداکثر ۱۰	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	براقیت پس از ۲۴ ساعت تحت زاویه ۶۰ درجه	۱۴	۱۴
قبول	ترک خوردگی دیده نشد	عمده	----	ترک ایجاد نشود	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت خمش	۱۵	۱۵
قبول	مقاوم می باشد	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	مقاومت در برابر آب	۱۶	۱۶
قبول	مقاوم می باشد	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۳۳	-	مقاومت در برابر رطوبت	۱۷	۱۷
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	ویژگیهای ظاهری	۵	-	بسته بندی	۱۸	۱۸
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	درج پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷	ویژگیهای ظاهری	۱	-	نشانه گذاری	۱۹	۱۹
قبول	مطابقت دارد ۶۶۶.۳۳۲۹۴۴	عمده	-	درج کد ده رقمی	ویژگیهای ظاهری	۱	-	نشانه گذاری	۲۰	۱۹
قبول	مطابقت دارد	عمده	-	علامت استاندارد با حجم یک لیتر با ابعاد حداقل ۱.۵ × ۱.۵ سانتی متر و سایر اوزان متناسب با اندازه ظرف	ویژگیهای ظاهری	۱	-	نشانه گذاری	۲۱	۱۹
قبول	مطابقت دارد	عمده	-	طبق استاندارد	ویژگیهای ظاهری	۲	-	نشانه گذاری	۲۲	۱۹

تفسیر : توجه: تصاویر نتایج آزمون در بخش جزئیات نمونه قسمت پیوستها قرار داده شده است.

مطابقت : نمونه فوق در بندهای مورد آزمون با استانداردهای ملی 2225 و نیز دستورالعمل نشانه گذاری ابلاغی سازمان مطابقت دارد. ✓

برای مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاری از مرورگر Internet Explorer ورژن ۱۱ و یا سایر مرورگرها استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد